

Pielikums Nr.16

Avāriju seku likvidācijas resursu inventarizācijas protokols

Protokols Nr. 1 - 2017

2017. gada 9. augustā

Par avārijas seku likvidācijas resursu inventarizāciju

09.08.2017. SIA „PARS TERMINĀLS” tika veikta avārijas seku likvidācijas resursu uzskaitē un pietiekamības novērtēšana.

Pēc avārijas seku likvidācijas resursu krājumu inventarizācijas konstatēts, ka tie ir pieejami paredzētajās uzglabāšanas vietās pietiekošā daudzumā:

- ✓ izplūdušās degvielas ierobežošanai – peldošā aizsargbona “HEDRO OIL BOOM 750 MP”, 250 m (Kundziņsalā);
- ✓ izplūdušās degvielas ierobežošanai – peldošā aizsargbona 340 m tips “Deltata 700” 500 PVC *light boom*, h=300/200 – Tvaika ielā 7a;
- ✓ absorbenti – granulas “Lingo Dry” – 37 maiši pa 20 kg Tvaika ielā 7a, 4 maiši pa 20 kg Tvaika ielā 9 un 2 maiši pa 20 kg Kundziņsalā;
- ✓ absorbenti – vate „E-25” – 2 maiši, Tvaika ielā 7a;
- ✓ absorbentu salvetes „SPC-50” – 150 gab. (3 maiši), Tvaika ielā 7a un 50 gab. (1 maiss), Kundziņsalā;
- ✓ absorbenta bonas „ENV810” - 14 gab. pa 20 cm x 3 m (4,5 maiši), Tvaika ielā 7a un 4 gab. pa 20 cm x 3 m (1 maiss), Kundziņsalā;
- ✓ skaidveida absorbenti “SF-1” - 125 kg notekūdeņu attīrīšanas iekārtās Tvaika ielā 7a un Tvaika ielā 9 un 25 kg vienā kastē Tvaika ielā 7a (3 kastes x 50 kg);
- ✓ konteineri sadzīves atkritumiem – 3 gab. Tvaika ielā 7a, 1 gab. Tvaika ielā 9;
- ✓ konteineri sadzīves atkritumiem – 1 gab. Kundziņsalā;
- ✓ konteineri absorbentu/bonu uzglabāšanai - 1.gab. Tvaika ielā 7a, 1.gab. Kundz.;
- ✓ konteineri izlietotajiem absorbentiem - 1.gab. Tvaika ielā 7a un 1 gab. Tvaika ielā 9;
- ✓ konteineri citiem bīstamajiem atkritumiem (lupatas, filtri, u.c.) – 1 gab. Tvaika ielā 7a un 2 gab. Tvaika ielā 9;
- ✓ izplūdušās degvielas ierobežošanai – peldošā aizsargbona “HEDRO OIL BOOM 750 MP”, 320 m;
- ✓ peldošās bonas HEDROBON (pastāvīgai pielietošanai) ar ASTM stiprinājumiem – 500 m – Kundziņsalā;
- ✓ bonu savienojumi (4 gab.) – Kundziņsalā;
- ✓ enkuru komplekts (4 gab.) – Kundziņsalā;
- ✓ bonu piesaistes (2 gab.) – Kundziņsalā;
- ✓ bonu uztīšanas un uzglabāšanas vinča 2 gab. – Kundziņsalā, 1 gab. – Tvaika ielā 7a;
- ✓ hidrauliskās piedziņas sistēma 10 ZS dīzeļdzinējs (1.gab.) – Kundziņsalā;
- ✓ ikdienas ūdens līmeņa maiņu kompensatori (2 gab.) – Kundziņsalā;
- ✓ smilšu kastes – 2 gab. – Tvaika ielā 7a un 1 gab. Tvaika ielā 9;
- ✓ ūdens sūknis – 1 gab. – Tvaika ielā 7a;
- ✓ autocisterna un kravas vilcējs – 1 gab. Tvaika ielā 7a.

Apsekošanā piedalījās:

vides un darba aizsardzības speciālists
SIA “PARS TERMINĀLS”



Raimonds Vaiveds

-9